

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2021/30636/AMN/AMBEDKAR NAGAR/228/CFO

दिनांक: 12-04-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MAHARANI GEETA DEVI EDUCATIONAL CENTER** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **163**

Malipur, MANSOORPUR, MALIPUR तहसील - **JALALPUR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	11 mt.

तथा प्लॉट एरिया **6125.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **MAHARANI GEETA DEVI EDUCATIONAL CENTER** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **17-05-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BAGISH SHUKLA** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-05-2025** से **16-05-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : 1. सेट बैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

2. भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखने की पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी / अधिभोगी की होगी।

3. फायर पम्प को सदैव ऑटो मोड में रखा जाना अनिवार्य होगा।

4. भवन की विद्युत सुरक्षा हेतु विद्युत सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-05-2025
स्थान : AMBEDKAR NAGAR

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Jai Prakash Singh)

[49E14DDDA8657D84AD71266898C61B1FE4333961]

17-05-2025